Okresný národný výbor v Senici, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
Č: H_1-723/1418/88-6 V Senici dňa: 5.10.1988

Vec: Kolaudačné rozhodnutie "Šaštín-Stráže - Senica, prívod vody" okres Senica

R o z h o d n u t i e

Okresný národný výbor v Senici, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ako príslušný vodohosp. orgán na základe uskutočneného konania v súlade s ust. zák.č. 71/67 Zb. o správnom konaní

a/ u d e ľ u j e p o v o l e n i e

podľa ust. § 8,9 odst. 4, zák.č. 138/73 Zb. o vodách /vodný zákon/ v súlade s ust. § 82, zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na uvedenie realizovanej stavby "Šaštín-Stráže - Senica, prívod vody" pre ZsVAK Bratislava do trvalej prevádzky podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

b/ u r č u j e podľa § 19, zák.č. 138/73 Zb. o vodách ochranné pásma na ochranu výdatnosti, akosti a zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov HV-308, HGP-1.

A. Podmienky povolenia:

1. Povolenie na nakladanie s vodami podľa ust. § 8, odst. 1, písm. b, zák.č. 138/73 Zb. o vodách sa vzťahuje na odber podzemnej vody z vodného zdroja, vrtanej studne
   a/ HGP-1 hĺbky 58 m v max. množstve Qm=20,4 l/s
   b/ HV - 308 hĺbky 45 m v max. množstve Qm=20,0 l/s
2. Povolenie podľa ust. § 9, odst. 4, zák.č. 138/73 Zb. o vodách v súlade s ust. § 82 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa vzťahuje na užívanie vodohosp. diela, ktoré pozostáva:
   a/ Výtlačné potrubie zo studni do vodojemu Plavecký Mikuláš - materiál ocel Ø 426/7 dĺžky 6.868 m. Pripojenie studne HV 308 oceľovým potrubím Ø 273x6,5 dĺžky 80,0 m
   b/ Prívodné potrubie do ČS Čáčov - materiál oceľové potrubie
      Js 400 dl. 5432,9 m
      Js 500 dl. 8275,9 m
   c/ Výtlačné potrubie do vodojemu Sotiná - km 0,000 - 3,881 oceľové potrubie Js 400 dl. 723 m, Js 500 dĺžky 3158 m
   d/ čerpacia stanica Čáčov - objekty - vodojem 2 x 250 m3
      - manipulačná budova
      - čerpacia stanica
   e/ vodojem Sotiná 3000 m3 s manipulačnou budovou - je prefabrikovaná kruhová nádrž. Vodojem je spojený s manipulačnou budovou podzemným kanálom dl. 10 m. Odpadové potrubie z vodojemu dl. 1242 m z PVC Js 400 s vyústením do Rovenského potoka.
   f/ čerpacia stanica nad vrtom HV - 308 - vrt hĺbky 45 m odvrtaný vrtnou súpravou B-120-M-2 zabudovaný oceľov. rúra Ø 324 mm
   g/ čerpacia stanica nad vrtom HGP - 1 - vrt hĺbky 58 m odvrtaný vrtnou súpravou B-120-M-2 zabudovaný oceľ. rúra Ø 324 mm
3. Vodné zdroje budú v správe, prevádzke a údržbe Zs VAK PR Bratislava.
4. Voda z vodných zdrojov sa bude používať pre pitné účely, pokiaľ nepominú dôvody, pre ktoré bola voda stanovená ako pitná.
5. Na vodných zdrojoch vykonávať pravidelnú údržbu a sledovať technický stav zhlavia vrtov v súlade s ČSN 736602.
6. Vzniknuté poruchy na objektoch vodohosp. diela ihneď odstrániť, aby sa zamedzilo, nežiadúcemu úniku vody z vodovodného potrubia.
7. K objektom a zariadeniam vodohosp. diela zamedziť prístup nepovolaných osôb.
8. K objektom a zariadeniam vodohosp. diela umožniť prístup vodohospodárskemu orgánu k vykonaniu technických previerok a orgánom hygienickej služby k vykonaniu hygie-

B. Ochranné pásma:

V zmysle § 19 zák.č. 138/73 Zb. v súčinnosti s orgánmi hygienickej služby určujú sa pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov HGP-1, HV-308 v nasledovnom rozsahu:

1. Ochranné pásmo I. stupňa

HV-308 o rozmeroch 20 x 20 m
HGP-1 o rozmeroch 20 x 20 m

2. Ochranné pásmo II. stupňa - vnútorné

HV - 308 o polomere 100 m
HGP - 1 o polomere 100 m

3. Ohhranné pásmo II. stupňa vonkajšie - pre vrty HV-308 a HGP.

Celá Sološnická podzemná nádrž - ohraničenie: juhovýchodne železnica Rohožník - Plavecký Mikuláš , Severovýchodne - štátna cesta Plav. Mikuláš - Lakšárska Nová Ves
Severozápadne - riekou Rudava
Západne - severným okrajom obce Rohožník a tokom Rudávka

C. s t a n o v u j e

režim činnosti v ochranných pásmach nasledovne:

1. Ochranné pásmo I. stupňa

a/ zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorou by dochádzalo k narušovaniu pôdneho pokryvu a k znečisteniu pôdnych vrstiev alebo podzemných vôd
b/ zákaz výstavby objektov s výnimkou vodárenských zariadení súvisiacich s vodárenským užívaním vodného zdroja
c/ zákaz dlhodobého pokynu ľudí s výnimkou obsluhy vodárenských zariadení.
d/ zákaz používať trhaviny, toxické látky a skladovať chemické látky.
e/ zákaz pasenia zvierat, výkonu práva poľovníctva a poľnohosp. využívania územia
f/ pre zvýšenie prirodzenej filtračnej schopnosti pôdy a pôdnej mikroflory, súčasne proti zábrane degenerácie vegetačnej pokrývky pôdy a pôdnej mikroflory trávneho porastu je možné použiť karbohnojivo v dávke 20 q KH/ha jeden krát za 2 roky, vždy za súčasného udržovacieho vápnenia na optimálne pH mletým vápencom, resp. vyzretým kompostom s cca 20 % zeminy. Trvalé trávne porasty nesmú byť chemicky ošetrované a musia sa trvale zbe rať. Najvhodnejší spôsob je zber na seno.
Ďalej musí byť v tomto území zaistená bezpečná a kontrolovateľná manipulácia s palivami a mazacími hmotami.
Obvod PHO I. stupňa je potrebné vyznačiť výstražnými tabuľmi s nápisom "Vodný zdroj", "Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa", "Nepovolaným osobám vstup zakázaný!".

Ochranné pásmo II. stupňa - vnútorná časť

Vo vnútornej časti ochranného pásma II. stupňa sa nepripúšťa žiadna činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie zdroja podzemnej vody a prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, poprípade by mohli spôsobiť havarijné zhoršenie akosti pozemnej vody.

Na území vnútornej časti ochranného pásma II. stupňa sa zakazuje:

- všeobecná výstavba s výnimkou pre zariadenia súvisiace so zachytávaním, čerpaním, úpravou, dopravou a akumuláciou vody
- táboriť, stanovať, budovať športoviská, prípadne vykonávať športovú činnosť, kúpanie, parkovanie, umývanie a opravovanie motorových vozidiel a pod.
- ťažiť zemné hmoty, zriaďovať zámezy a vykonávať zásahy, ktorými sa naruší oživená pôdna vrstva a zmenšuje hrúbka krycích vrstiev
- skladovať odpady a viesť odpadové vody
- zriaďovať cintoríny, mrchoviská, skládky odpadov, /primyselných amestských/
- skladovanie chemických látok /prostriedky chemickej ochrany, rozpustné strojné hnojivá a iné toxické látky/
- skladovanie a manipulácia s ropnými látkami
- výstavba plynovodov, ropovodov a produktovodov

- aplikácia dusíkatého vápna, močovky a čpavku
- pastva zvierat
- siať obilie morené zlúčeninami ortuti
- používať perzistentné prípravy, zvlášť typu chlórovaných uhľovodíkov
- vyvážať obsah žúmp, močovkových nádrží a hnojovice hospodárskych zvierat

Územie vnútornej časti ochranného pásma II. stupňa je možné lesotechnicky a poľnohospodársky využívať, pričom pre údržanie aktívnej zony pôdy a úmerných výnosov plodín je možné v tomto území aplikovať:

- kompostovaný hnoj hovädzieho dobytka a ošípaných za podmienky priameho rozmetania a zaoranie tohto hnoja. Zaoranie treba urobiť najneskôr do 7 dní od aplikácie.
- karbohnojivá v dávkach 20-40 q karbohnojiva na ha za súčasného vápnenia 1 x za 2 roky
- fosforečné a draselné hnojivá bez obmedzenia, pričom draselné i pri čiastočnom hnojení do zásoby
- dusíkaté hnojivá okrem dusíkatého vápna, močoviny a čpavku v nasledovných dávkach pre jednotlivé plodiny:

zimné obiloviny: - hnojenie dusíkom do 80 kg č.j. /ha/ rok. Dávku dusíka rozdeliť do dvoch aplikácií a to: I. aplikácia - síran amonny - obnovenie rastu, II. aplikácia - NPK, liadok - pred metaním
jarné obiloviny - hnojenie dusíkom: ovos do 70 kg č.ž./ha/rok, ostatné do 60 kg č.ž./ha/rok; hnojenie vykonávať v dvoch aplikáciách a to: I. aplikácia - síran amonny, II. aplikácia - NPK, liadok
repka ozimná - hnojenie dusíkom do 50 kg č.ž./ha/rok v dvoch aplikáciách - siran amónny pri siatí, II. aplikácia - liadok na jar
zemiaky, cukrovka, krmna repa, mak, kukurica na zrno - hnojenie dusíkom do 40 kg č.ž. /ha/ rok v dvoch aplikáciách: I. aplikácia pred sadením, resp. pri siatí - síran amonny, II. aplikácia - NPK, liadok, pri výške porastu asi 15 cm
strukovinoobilné zmesky - hnojenie dusíkom 30 kg č.ž./ha/ rok v dvoch aplikáciách: I. aplikácia - síran amonný, II. aplikácia - liadok a NPK pri odnožovaní a stĺpkovaní
ďatelina a ďatelinotráva - hnojenie dusíkom do 30 kg č.ž./ha/rok v jednej aplikácii síranom amonnym pri siatí
ľan - hnojenie dusíkom do 40 kg č.ž./ha/rok v dvoch aplikáciách
bôb, hrach - hnojenie dusíkom do 40 kg č.ž./ha/ rok v jednej aplikácii siranom amónnym pri siatí
kukurica na siláž - hnojenie dusíkom do 50 kg č.ž./ha/ rok v dvoch aplikáciách: I. aplikácia - síran amonnym pri oseve, II. aplikácia - liadok vápenný na list
trvalý trávny porast - hnojenie dusákom do 150 kg č.ž./ha/ rok v dvoch až troch aplikáciách pri použití max. 70 kg dusíka na jednu aplikáciu.

Závlahy pozemkov v tomto pásme je možné povoliť len vodou zodpovedajúcou ČSN 83 0634 "akosť" vody pre závlahy.

V území ochranného pásma II. stupňa - vnútorného je možné povoliť pestovanie zeleniny pri hnojení len kompostom do 500 q/ha, alebo slamným hnojom do 300 q/ha/rok za podmienky priameho rozmetania a zaoranie hnoja.

Dalej v tomto pásme je možné zakladať ovocné sady, pričom plochy medzi jednotlivými stromami je treba zatrávniť. Povolené je aj lesné hospodárstvo.

Prípravky na chemickú ochranu rastlín a sadov je možné použiť len so súhlasom orgánu hygienickej služby podľa "Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín" každoročne vydávaného FM PVž ČSSR.

Ochranné pásmo II. stupňa - vonkajšia časť

Územie vonkajšej časti II. stupňového pásma zaberá plochu, ktorá sa môže intenzívne poľnohospodársky využívať.

Na území vonkajšej časti II. ochranného pásma sa zakazuje:

- prevádzkovať zariadenia so sústredenou infekciou, kafilérie, bitúnky, spaľovanie odpadov a iné podobné zariadenia
- zriaďovať produktovody toxických a škodlivých látok.

V území pozsahu tohto pásma možno povoliť:

- novú výstavbu obytných budov, závodov a zariadení, parkoviská áut, veľkokapacitných stavieb pre hovädzí dobytok na podstielkovej prevádzke len pri preukázaní, že tieto negatívne neovplyvnia akosť podzemných vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane akosti vody sú dostatočné a bezpečné,
- stanovenie, táborenie, budovanie športovísk a výkon športovej činnosti
- ťažbu zemín, všetky zimné práce, vrty, hlbenie priekop, kanalizácie, inštalácie podzemných a nadzemných vedení /plynovody, ropovody/, za predpokladu kladného hydrogeologického posudku a vykonaní účinných zabezpečovacích technických ppatrení.

Pre ochranu podzemných vôd vo vonkajšej časti II. ochranného pásma predd znečistením poľn. rastlinnou výrobou v dôsledku používania priemyselných hnojív a postrekových látok je nutné dodržať tieto zásady a podmienky:

Štruktúru plodín treba prispôsobiť požiadavkám ochrany vodných zdrojov s prihliadnutím na klimatické, pôdne a morfologické podmienky. Treba voliť také osevné postupy, ktoré v súlade s výrobným zameraním vytvárajú maximálny vegetačný kryt počas roka.
Protierozívne opatrenia pred eróziou treba poľn. pôduchrániť organizačnými, agrotechnickými a inými technickými opatreniami podľa Metodiky ÚVTIZ č. 15-16 Ochrana poľn. pôdy proti erózii.
Melioračné zásahy v ochranných pásmach vodných zdrojov možno vykonávať len vtedy, ak povaha a rozsah týchto prác /zásahov/ podľa odborného posudku hydrológa vylučujú možnosti poškodenia vodného zdroja a znečistenie povrchových vôd biogénnymi látkami. Tieto zásahy musia byť v súlade s opatreniami vypracovanými pre príslušné povodie vodného zdroja a musí ich povoliť príslušný vodohosp. orgán podľa § 8 a 9 vodného zákona.
Organické hnojivá /hnoj, kompost a močovka/ aplikovať v dávkach podľa príslušných metodík hnojenia /Metodika FMPVž ČSSR č. 15/1979"Organické hnojenie"/, pričom pozemky pokryté snehom alebo so zamrznutou, resp. silne prevlhčenou pôdou nehnojiť tekutými organickými hnojivami. Pri hnojení hnojovicou treba postupovať podľa ust. smernice MPVž SSR č. 5001/1982-OŽP z 20.12.1982 o manipulácii pri hnojení hnojovicou a likvidácii silážnych štiav.
Priemyselné hnojivá aplikovať takým spôsobom, ktorý zabezpečí plánovanú úroveň rastlinnej výroby pri dodržaní zásady, aby počná dávka dusíka, pokiaľ prekročí 80 kg.ha^{-1} v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti 60 kg.ha^{-1} v ostatných výrobných oblastiach, bola delená. Pri použití fosforečných hnojív v prípadoch povrchového zapravenia treba obmedziť jednotlivú dávku fosforu max. na 60 kg.ha^{-1}.
Pri rozhodovaní o výške dávky dusíkatých hnojív v zmysle schválených plodinových systémov braž do úvahy ovsah prípustného dusíka v pôde. Za dostačujúcu hladinu minerálneho dusíka v pôde navrhuje sa podľa výsledkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín Bratislava prijať hodnotu 30 mg.kg^{-1}. Pri nižšom obsahu minerálneho dusíka kompenzovať každé zníženie o 5 mg.kg^{-1} dávkou 15 kg dusíka na ha. Dodržiavať delenú aplikáciu dusíkatých hnojív, pričom jednorázová dávka by nemala presiahnúť 30 kg.ha^{-1}. Aplikáciu priemyslených hnojív vykonávať len za plodinu s výlúčením jarného prihnojovania na zamrznutú pôdu a sneh ako aj silne prevlhčenú pôdu. Na doplnenie zásob dusíka využívať v trojročnom cykle organické hnojenie a rozhodne nevynechať zelené hnojenie. Prednostne používať beztlakové kvapalné hnojivá, granulované kombinované hnojivá a hnojivá s pozvoľným uvoľňovaním živín, najmä dusíka. Pri aplikácii dbať na rozvomerné rozmetanie hnojív. Letecké hnojenie je prípustné po dohode s vodohosp. orgánom a orgánom hygienickej služby.
Skladovanie priemyselných hnojív tuhých, voľne ložených, vrecovaných a horečnato-vápenných substrátoch realizovať v krytých skladoch s pevným nepriepustným podkladom, dokonale zabezpečených proti vnikaniu zrážkových a prívalových vôd. Vody znečistené priemyselnými hnojivami zachytávať v nepriepustných záchytkách, vareáli skladu a tieto aplikovať na vopred určené pozemky. Vo vymedzenom pásme vylúčiť skladovanie rozpustných priemyselných hnojív.

Pesticídy pre ochranu rastlín používať len podľa "Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín" vydanom a povolenom FMPVž so zreteľom na ochranné pásmo a miestne podmienky. Prípravu postrekových roztokov vykonávať v miestach, kde nehrozí znečistenie podzemných a povrchových vôd. Asanáciu postrekových súprav vykonávať na samostatnej spevnenej umývacej ploche s vodotesnou záchytkou. Likvidáciu takto vzniklých odpadových vôd zaistiť rozstrekom na ošetrované pozemky za obdobných podmienok, aké sú vlastné pre vlastnú aplikáciu. Obaly chemických prípravkov likvidovať na mieste určenom vodohosp. orgánom a orgánom hygienickej služby /príručka pre ochranu rastlínFMPVž SSR a ČSR./. Leteckú ochranu rastlín možno vykonávať len po dohode s vodohosp. orgánom a orgánom hygieniskej služby.

Uskladňovanie pesticídov vykonávať len v skladoch, ktoré musia byť dokonale chránené proti zrážkovým a prívalových vodám a opatrené spevnenou a vodotesnou podlahou spádovanou do bezodtokovej záchytky. Pesticídy uskladňovať v pôvodných nepoškodených obaloch tak, aby nedošlo k nežiadúcemu porušeniu obalu a úniku prípravku.

Silážovanie krmovín, respných skrojkov, kukurice a cukrovarníckych rezkov vykonávať vo vodotesných zariadeniach zabezpečených proti pretekaniu. Pri budovaní objektov na skladovanie siláže a senáže v PHO treba zachovať ust. ON 73 4514., Projektovanie stavieb na uskladnenie siláže asenáže. Pri likvidácii silážnych štiav treba postupovať podľa smerníc MPVž SSR č. 5001/1982-OŽP z 20.12.1982 o manipulácii a hnojení hnojovicou a likvidácii siláčnych šťiav.

Objekty živočíšnej výroby musia zodpovedať zásadám ochrany životného prostredia. Novovybudované veľkokapacitné objekty živočíšnej výroby /s výnimkou veľkokapacitných stavieb pre chov ošípaných, ktoré su v tomto pásme zakázané/, musia byť predom prerokované s vodohosp. orgánom v súlade s "Pokynmi MPVž SSR č. 115/1974-IZR" na posudzovanie stavieb poľnohosp. veľkovýroby z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. Bezpodstielkové ustajnenie z tohoto pásma vylúčiť. Skladovanie kvapalných hnojív /hnojovice/ sa zabezpečí podľa vyššieuvedenej smernice MPVž SSR.

Umývanie a údržbu mechanizačných prostriedkov možno vykonávať len na vyhradených a spevnených plochách, vybavených vyhovujúcim čistiacim zariadením na čistenie odpadových vôd, povolených vodohosp. orgánom. Je zakázané používať na umývanie emulgačné prostriedky na umývacích plochách vybavených zariadením na mechanické predčisťovanie vôd a gravitačným odlučovačom olejov.

Skladovanie a manipulácia s ropnými látkami v súvislosti s poľh. výrobou vykonávať len vo vyhovujúcich skladoch vybavených v súlade s ČNS 83 0915. Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie. Nádoby s použitým olejom skladovať samostatne v zastrešenom objekte na spevnenom podlaží so sklonom do vodotesnej bezodtokovej záchytky. Objekt musí byť zabezpečený proti vnikaniu povrchových vôd a úniku olejov do povrchových a podzemných vôd.

Skladovanie a používanie výbušnín vo vymedzenom území PHO možno trhacie práce vykonávať len za predpokladu kladného odborného hydrogeologického posudku, ak sa urobili účinné zabezpečovacie technické opatrenia a v súlade s výnosom býv. Ústredného banského úradu z 26.6.1965 číslo 65/1965 Zb., ktorým sa vydáva Bezpečnostný predpis o výbušninách.

Závlahy pozemkov v tomto pásme je možné povoliť len vodou zodpovedajúcou ČSN 83 0634 "Akosť vody pre závlahy".

D. u k l a d á

podľa § 17 zák.č. 138/73 Zb. na odstránenie nepriaznivých účinkov pri obhospodarovaní pozemkov a pri hospodárskej činnosti a užívaní objektov a zariadení v ochranných pásmach zainteresovaným orgánom a organizáciám nasledovné opatrenia: 6/ Zsl. VAK Bratislava

1. Územie ochranného pásma I. stupňa zbaviť všetkých zdrojov znečistenia, jeho povrch zarovnať, zatrávniť a pravidelne ošetrovať.
   Termín: ihneď a priebežne
2. Osadiť výstražné tabule na upozornenie obvodov ochranných pásiem

Spracovať mapový podklad leteckého ošetrevania poľnohosp. kultúr v ochranných pásmach v zmysle uvedeného režimu a predložiť ho na schválenie vodohosp. orgánu a orgánu hygienickej služby.

c/ MNV Plavecký Mikuláš, Rohožník, Pl. Podhradi

Oboznámiť občanov spôsobom v mieste obvyklým s opatreniami na ochranu povrchových a podzemných vôd a kontrolovať ich dodržiavanie.

d/ ŠM Plav. Podhradie

1. Dodržať režim činnosti v ochranných pásmach.
2. Vypracovať plán rozvozu maštaľného hnoja, močovky a hnojovky a tento po schválení OHS Senica predložiť vodohosp. orgánu.
   Termín: do 31.12.1988 a každoročne

e/ ONV odbor miestneho hospodárstva Senica

Spracovať návrh na zber uskladňovanie a likvidáciu všetkých druhov odpadov v záujmovom území.

Všeobecné ustanovenia:

1. Tunajší odbor môže udelené povolenie zrušiť alebo zmeniť v novom konaní podľa podmienok uvedených v § 11, zák.č. 138/73 Zb. a § 14 zák.č. 135/74 Zb.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je žiadateľom predložená zjednodušená dokumentácia skutočného realizovania diela /§ 104, zák.č. 50/76 Zb./.
3. Organizácie a orgány sú povinné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie uložených úloh a určené opatrenia vykonať v termínoch objektívne uskutočniteľných. Vodohosp. orgán bude plnenie úloh priebežne kontrolovať a v nevyhnutných prípadoch uloží podľa § 71 odst. 1 zák.č. 71/67 Zb. o správnom konaní konkrétny termín v rámci výkonu rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ ZsVAK Bratislava predložením návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia č. Sa-220 zo dňa 16.9.1988, realizovanej stavby Šaštín-Stráže-Senica prívod vody požiadal o povolenie užívať vodohosp. dielo. K návrhu na vydanie koladudačného rozhodnutia boli priložené tieto doklady:

1. Zápis o odovzdaní a prevzatí č. 4/1127/1127/5 z 27.5.1983, 26.10.1983, 12.12.1985, 28.12.1986 1127/7, 1127/8.
2. Technická správa skutočného prevedenia objektov.
3. Potvrdenie o vykonaní skúšky tesnosti objektu vodojemu.
4. Potvrdenie o vykonaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia.
5. Potvrdenie o prechlorovaní vodovodného potrubia.
6. Záznam vád a nedorobkov a záznam o ich odstránení.
7. Zoznam zmien a odchyliek.
8. Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky stavby.

Stavba vodohosp. diela bola povolená rozhodnutím ONV, odboru PLVH Senica dňa 15.9.1980 číslo Vod-H.-545/2793/80-3. Územné rozhodnutie vydal ONV-OV a ÚP Senica dňa 5.9.1978 č. Výsta.: 2827/78-154-24-C-Br. K užívaniu stavby vydal ONV-okresný hygienik v Senici posudok dňa 12.7.1988 a 27.9.1988 zn. H-I/1-3503/88 a H-I/1-5287/88. Vodohospodárska kolaudácia stavby podľa § ust. § 76 zák.č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s ust. § 9, odst. 4, zák.č. 138/73 Zb. o vodách vykonal ONV, odbor PLVH v Senici dňa 17.3.1987 a rozhodnutím zo dňa 3.6.1987 č.j. H.-625/454/87-6, bolo vydané rozhodnutie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

Z dôvodu vyššie uvedených rozhodol vodohosp. orgán, tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia v zmysle zák.č. 71/67 Zb. o správnom konaní na ZsKNV-OPLVH Bratislava, cestou tunajšieho odboru.

Doručuje sa:

1. ZsVAK PR Bratislava
2. ZsKNV-OPLVH Bratislava
3. ONV OV a ÚP Senica
4. Povodie Dunaja PR Bratislava
5. OHS Senica
6. MsNV Senica
7. MNV Plavecké Podhradie
8. MNV Plavecký Mikuláš
9. MNV Rohožník
10. ŠM n.p. Plavecké Podhradie
11. ÄCHP SPP Senica
12. Spis
13. Evidencia



Ing. Mária Brunovská
vedúca odboru PLVH

Vybavuje: Vojtechová